

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9234—1999

工业自动化仪表 公称通径值系列

Industrial process measurement and control
instrument — Series of nominal size

1999-08-06 发布

2000-01-01 实施

国家机械工业局 发布

前 言

本标准是对 ZB N 10 004—88《工业自动化仪表 公称通径值系列》的修订。

本标准与 ZB N 10 004—88 在主要技术内容上没有差异,仅对原标准作了编辑性修改。

本标准自实施之日起,代替 ZB N 10 004—88。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会提出并归口。

本标准主要起草单位:上海工业自动化仪表研究所。

中华人民共和国机械行业标准

工业自动化仪表 公称通径值系列

JB/T 9234—1999

Industrial process measurement and control
instrument - Series of nominal size

代替 ZB N 10 004—88

1 范围

本标准规定了工业自动化仪表公称通径值系列。

本标准适用于测量或控制管道系统流体介质的工业自动化仪表的公称通径值。

2 工业自动化仪表公称通径值

工业自动化仪表公称通径值应符合表 1 规定。

表 1 公称通径值

mm

1	25	250	1000
2	(32)	300	1200
3	40	350	1400
4	50	400	1600
5	(65)	450	1800
6	80	500	2000
8	100	600	
10	(125)	700	
15	150	800	
20	200	900	

注：括号内的数值为非推荐值。